

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Департамент социальной политики  
Администрации города Кургана  
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение города Кургана  
«Детский сад общеразвивающего вида № 6  
«Золотая рыбка»  
640020, г. Курган, ул. Горького, 34а  
Телефон 8 (3522) 46-06-12

Управление Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Курганской области

Исх. № 54 от 28 августа 2024 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Золотая рыбка» (далее - МБДОУ «Детский сад № 6») направляет информацию об исполнении предписания № 06-3/1 от 19 апреля 2024 года об устранении выявленных нарушений санитарных правил.

С целью устранения выявленных санитарных правил в МБДОУ «Детский сад № 6» в мае 2024 года разработан план по устранению выявленных нарушений санитарных правил в МБДОУ «Детский сад № 6».

В МБДОУ «Детский сад № 6» проведены следующие мероприятия:

№	Предписание	Мероприятия по устранению нарушений
1	п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- по адресу: г. Курган, ул. М.Горького, 34а в групповой ячейки № 1, внутренняя отделка потолка и стен в санитарном узле имеет дефекты (трещины, отслоение покрытия), что не допускает их влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Проведен ремонт потолка в санузле групповой ячейки № 1 корпуса № 1 по адресу: г. Курган, ул. М.Горького, 34а  (Приложение № 1)
2	п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- по адресу: г. Курган, ул. М.Горького, 34а в групповых ячейках № 4,5, внутренняя отделка потолка имеет дефекты (трещины, отслоение покрытия), что не допускает их влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Проведен ремонт потолка в помещениях приемных групповых ячеек № 4,5 корпуса № 1 по адресу: г. Курган, ул. М.Горького, 34а  (Приложение № 2)
3	П. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - по адресу: г. Курган, ул. М.Горького, 34а в групповых ячейках № 1,2,3,4,5,6 используется кухонный инвентарь (сушки для посуды) с явными дефектами, механическими повреждениями, следами ржавчины, что не исключает попадания посторонних частиц в готовую пищевую продукцию и не позволяет проводить качественную очистку и мытье	Приобретены новые сушки для посуды в групповые ячейки № 1,2,3,4,5,6 корпуса № 1 по адресу: г. Курган, ул. М.Горького, 34а  (Приложение № 3)



	поверхностей, дезинфекцию.	
4	п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - по адресу: г. Курган, ул. М.Горького, 34а в санитарном узле групповой ячейки № 5, душевой поддон имеет дефекты (отслоение покрытия).	Проведен ремонт душевого поддона в санузле групповой ячейки № 5 корпуса № 1 по адресу: г. Курган, ул. М.Горького, 34а (Приложение № 4)
5	п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.ст. 11. 24. 28. 29. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по адресу: г. Курган, ул. Советская, 53, корпус № 2 – в групповой ячейки № 11 установлена мягкая мебель (диван), которая имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Приобретен новый диван в групповую ячейку № 11 корпуса № 2 по адресу: г. Курган, ул. Советская, 53 (Приложение № 5)
6	Ст. ст: 11, 17, 24, 28,29,39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздел II п.3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - на территории корпуса № 2 по адресу: г. Курган, ул. Советская, 53 не оборудована контейнерная площадка.	Установлена контейнерная площадка на территории корпуса № 2 по адресу: г. Курган, ул. Советская, 53 (Приложение № 6)
7	Ст. ст. 11, 17, 24, 28,29,39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйственных субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - не произведено инструментальное измерение объемов вытяжки воздуха, протоколы измерений эффективности работы вентиляции отсутствуют.	ООО ПТФ «Аэромастер» проведено обследование вентиляционных систем Акты обследования от 06.08.2024 года. (Приложение № 7)

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 6»

Кульчицкая Жанна Александровна  
8(3522)46-06-12



Ж.А. Кульчицкая



# ООО ПТФ «Аэромастер»

г. Курган, пр. Машиностроителей 21, тел: (3522) 640-640, 640-645,  
e-mail: veter.45@mail.ru, p/c 40702810732000007149, КУРГАНСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ №8599 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ Г.КУРГАН,  
БИК 043735650, ИНН 4501124572, ОГРН 1064501178807

г. Курган

06.08.2024.

## Акт обследования вентиляционных систем МБДОУ «Детский сад номер 6»

Настоящий Акт составлен в результате обследования технического состояния, вентиляционных систем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Кургана «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Золотая рыбка», по адресу: г. Курган, ул. Советская 53 Дата обследования: 06.08.2024.

Обследование провел инженеры компании: Зырянов А.П. Глущенко Д.А.

Метеоусловия: температура наружного воздуха +23 °С.

Для проведения проверки, «Заказчиком» был предоставлен доступ в помещения.

Проектная документация и паспорта на системы вентиляции не предоставлены.

Обследование выполнено согласно СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

Средства измерения: измеритель комбинированный с крыльчаткой Testo 417-2

### При обследовании установлено:

Вентиляционная система производит воздухообмен пищеблока. На момент обследования вытяжная вентиляционная система находится в рабочем состоянии.

### Вывод:

Кратность воздухообмена в помещениях соответствует нормативным требованиям: СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных общеобразовательных организаций», п. 9.2; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», п.7.17.

Технический Директор ЭРОМАСТЕР Глущенко Д.А.





# ООО ПТФ «Аэромастер»

г. Курган, пр. Машиностроителей 21, тел: (3522) 640-640, 640-645,  
e-mail: veter.45@mail.ru, p/c 40702810732000007149, КУРГАНСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ №8599 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ Г.КУРГАН,  
БИК 043735650, ИНН 4501124572, ОГРН 1064501178807

г. Курган

06.08.2024.

## АКТ обследования вентиляционных систем МБДОУ «Детский сад номер 6»

Настоящий Акт составлен в результате обследования технического состояния, вентиляционных систем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Кургана «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Золотая рыбка», по адресу: г. Курган, ул. М. Горького 34 Дата обследования: 06.08.2024.

Обследование провел инженеры компании: Зырянов А.П. Глущенко Д.А.

Метеоусловия: температура наружного воздуха +23 °С.

Для проведения проверки, «Заказчиком» был предоставлен доступ в помещения.

Проектная документация и паспорта на системы вентиляции не предоставлены.

Обследование выполнено согласно СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

Средства измерения: измеритель комбинированный с крыльчаткой Testo 417-2

### При обследовании установлено:

Вентиляционная система производит воздухообмен пищеблока. На момент обследования вытяжная вентиляционная система находится в рабочем состоянии.

### Вывод:

Кратность воздухообмена в помещениях соответствует нормативным требованиям: СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных общеобразовательных организаций», п. 9.2; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», п.7.17.

Технический Директор

Глущенко Д.А.

